


## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 09101 / 23.09.2009

ΑΡΙΘΜΟΣ	09101	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	23 / 09 / 2009
Στοιχεία Πελάτη:	<b>ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.</b> <b>ΕΜΠΟΡΙΚΗ &amp; ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b> <b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ</b> ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 20 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 136 714		
Περιγραφή Προϊόντος:	<b>Μονόφυλλο Παράθυρο</b> <b>Ανοιγόμενο</b>		
Υλικό:	<b>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ</b>		
Τυπολογία Προϊόντος:	<b>ΣΕΙΡΑ ENERGY 22 THERMO</b>		



960 x 1220mm

<b>Αεροδιαπερατότητα</b> ΕΛΟΤ EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000	<b>Κατηγορία 4</b>
<b>Υδατοστεγανότητα</b> ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000	<b>Κατηγορία E 1050</b>
<b>Αντοχή σε Ανεμοπίεση</b> ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000	<b>Κατηγορία C5</b>

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.



**ΣΙΝΩΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ**  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ



**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ**  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ