


**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**  
**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 09140 / 17.11.2009**

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ</b>	<b>09140</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>	<b>17 / 11 / 2009</b>
----------------	--------------	-------------------	-----------------------

<b>Στοιχεία Πελάτη:</b>	<b>ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.</b> <b>ΕΜΠΟΡΙΚΗ &amp; ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b> <b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ</b> ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 20 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 136 71
<b>Περιγραφή Προϊόντος:</b>	<b>Δίφυλλο Παράθυρο</b> <b>Επάλληλο</b>
<b>Υλικό:</b>	<b>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ</b>
<b>Τυπολογία Προϊόντος:</b>	<b>ΣΕΙΡΑ 7000</b>



960 x 1210 mm

<b>Αεροδιαπερατότητα</b> ΕΛΟΤ EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000	<b>Κατηγορία 1</b>
<b>Υδατοστεγανότητα</b> ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000	<b>Κατηγορία 3B</b>
<b>Αντοχή σε Ανεμοπίεση</b> ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000	<b>Κατηγορία C3</b>

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.

**ΣΙΝΙΩΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**